



AB 776

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
Centralne Laboratorium

ul. Lindego 9, 30-148 Kraków, tel. 12-639-22-19

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5444/2017

Data wydania sprawozdania: 09.01.2018

1. Zleceniodawca

Podstawa badań

2. Obiekt badań

Rodzaj próbki / miejsce pobrania

Data pobrania próbki / pobierający

Metoda pobierania próbki

Data przyjęcia do badania

Data wykonania badania

Stan próbki

3. Wyniki badań

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jędynaka 30, 32-020 Wieliczka

aneks nr 1 / 66 z dnia 12.01.2017 do zlecenia nr 66 z dnia 12.01.2017

próbka wody pitnej o numerze 5444:

SUW Bieżanów

06.11.2017 / próbka pobrana przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium, numer protokołu: 483/IAL/2017

PN-ISO 5667-5:2003 (wycofana),
PN-EN ISO 19458:2007

06.11.2017

06.11.2017 - 08.01.2018

bez zastrzeżeń

Badana cecha Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badania	Dopuszczalna zawartość ¹⁾
bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0
<i>Escherichia coli</i> PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0
pacjorkowce kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C PN-EN ISO 6222:2004	jtk /1 ml	7	bnz ²⁾
chlor wolny ^{N)} PN-EN ISO 7393-2:2011	mg/l	<0,05	0,3
barwa PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2012, pkt. 7	mg/l Pt	1	akcept. ³⁾ i bnz ²⁾
mętność PN-EN ISO 7027:2003 (wycofana)	NTU	0,19	1
zapach ^{N)} PN-C-04557:1972 (wycofana)	-	akcept. ³⁾	akcept. ³⁾
smak ^{N)} PN-C-04557:1972 (wycofana)	-	akcept. ³⁾	akcept. ³⁾
pH PN-EN ISO 10523:2012	-	7,2	6,5 - 9,5
przewodność elektryczna właściwa w 25°C PN-EN 27888:1999	μS/cm	864	2500
twardość ogólna PN-ISO 6059:1999	mg/l CaCO ₃	388	60 - 500
indeks nadmanganianowy (utlenialność) PN-EN ISO 8467:2001	mg/l	<0,7	5,0
żelazo ogólne PB-W-02, wydanie 3 z dnia 25.11.2016r na podstawie testu kuwetowego HACH metoda 8008	mg/l	0,034	0,20
glin ^{N)} PB-W-26 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	mg/l	<0,01	0,20
bor ^{N)} PB-W-21 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	mg/l	<0,04	1,0

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5444/2017
wydane przez Centralne Laboratorium MPWiK S.A.

sód PN-EN ISO 14911:2002	mg/l	30	200
jon amonowy PN-EN ISO 14911:2002	mg/l	0,070	0,50
Σ chloranów i chlorynów PN-EN ISO 10304-4:2002	mg/l	<0,01	0,7
fluorki PN EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012	mg/l	0,14	1,5
chloryny PN-EN ISO 10304-4:2002	mg/l	<0,01	-
chlorki PN EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012	mg/l	38	250
azotyny PN EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012	mg/l	<0,01	0,5
chlorany PN-EN ISO 10304-4:2002	mg/l	<0,01	-
azotany PN EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012	mg/l	<2,0	50
siarczany PN EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012	mg/l	93	250
bromiany ^{N)} PN-EN ISO 15061:2003	µg/l	<2	10
cyjanki wolne ^{N)} PB-W-05 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	mg/l	<0,003	0,050
antymon ^{N)} PERKIN ELMER	mg/l	<0,001	0,005
arsen ^{N)} PN-EN ISO 11969:1999 (wycofana)	mg/l	<0,0005	0,010
chrom ogólny PN-EN ISO 15586:2005	mg/l	<0,002	0,050
kadm PN-EN ISO 15586:2005	mg/l	<0,00045	0,005
mangan PN-EN ISO 15586:2005	mg/l	0,067	0,050
miedź PN-EN ISO 15586:2005	mg/l	0,006	2,0
nikiel PN-EN ISO 15586:2005	mg/l	<0,0025	0,020
olów PN-EN ISO 15586:2005	mg/l	0,007	0,010
rtęć ^{N)} PN-EN 1483:2007 (wycofana)	mg/l	<0,0002	0,001
selen ^{N)} PN-ISO 9965:2001	mg/l	<0,0005	0,010
ogólny węgiel organiczny (OWO) PN-EN 1484:1999	mg/l	1,04	bnz ²⁾
trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	30
bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	15
dibromochlorometan PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	-
tribromometan (bromoform) PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	-
Σ THM PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	100
1,2-dichloroetan ^{N)} PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	3,0
trichloroeten PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	-
tetrachloroeten PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	-
Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu PN-EN ISO 10301:2002	µg/l	<2	10

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5444/2017
wydane przez Centralne Laboratorium MPWiK S.A.

benzen PN-ISO 11423-1:2002	µg/l	<0,8	1,0
α-HCH ^{N)} PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
β-HCH PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
γ-HCH ^{N)} PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
δ-HCH ^{N)} PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
heksachlorobenzen PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
heptachlor PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,030
aldryna PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,030
izodryna ^{N)} PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
epoksyd heptachloru PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,030
DDE PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
dieldryna PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,030
endryna PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
DDD PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
DDT PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
Metoksychlor (DMDT) ^{N)} PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	<0,02	0,10
dicamba ^{N)} PB-W-07 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	µg/l	<0,01	0,10
bentazone ^{N)} PB-W-07 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	µg/l	<0,01	0,10
2,4-D ^{N)} PB-W-07 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	µg/l	0,020	0,10
MCPA ^{N)} PB-W-07 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	µg/l	<0,01	0,10
dichlorprop (DCPP) ^{N)} PB-W-07 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	µg/l	<0,01	0,10
mecoprop (MCP) ^{N)} PB-W-07 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	µg/l	<0,01	0,10
pentachlorofenol (PCP) ^{N)} PB-W-07 wydanie 2 z dnia 31.12.2015	µg/l	<0,01	0,10
Σ pestycydów ^{N)} Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1989)	µg/l	0,020	0,50
benzo(b)fluoranten PN-EN ISO 17993:2005, z wyłączeniem pkt 8.5.3	µg/l	<0,002	-
benzo(k)fluoranten PN-EN ISO 17993:2005, z wyłączeniem pkt 8.5.3	µg/l	<0,003	-
benzo(a)piren PN-EN ISO 17993:2005, z wyłączeniem pkt 8.5.3	µg/l	<0,003	0,010
benzo(ghi)perylene PN-EN ISO 17993:2005, z wyłączeniem pkt 8.5.3	µg/l	<0,002	-
indeno(1,2,3-cd)piren PN-EN ISO 17993:2005, z wyłączeniem pkt 8.5.3	µg/l	<0,004	-
Σ 4 WWA PN-EN ISO 17993:2005, z wyłączeniem pkt 8.5.3	µg/l	<0,002	0,10

^{N)} - rodzaj działalności / badane cechy nie są akredytowane

¹⁾ - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 5444/2017
wydane przez Centralne Laboratorium MPWiK S.A.

- ²⁾ - bez nieprawidłowych zmian
³⁾ - akceptowalny przez konsumentów

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie autoryzował:

W zakresie mikrobiologii

p.o. KIEROWNIKA
Pracowni Biologicznej

Anna Kempirska-Żak

W zakresie fizykochemii

p.o. KIEROWNIKA
Pracowni Badania Wody

Krzysztof Pudaś

KIEROWNIK
Centralnego Laboratorium

Małgorzata Magiera

.....
Zatwierdził

Koniec sprawozdania